

Анекс 5: Постројења за пречишћавање отпадних вода

Р.бр.	Локација ППОВ	Водно подручје	Пројектовани капацитет (ЕС)	Изграђени капацитет (ЕС)	Врста технолошког процеса	Статус	Број становника прикључених на постројење	Остварни ефекти пречишћавања (ЕС)	Остварени ефекти целог система (ЕС)	Напомена
1	Аранђеловац - Бања	МО	25.000	25.000	Б	+	12.155	8.750	4.254	Ради са ограниченим ефектима.
2	Бач	ББ	13.000	13.000	Б	+	3.652	5.460	1.534	Нередовно одржавање. Техничке сметње у раду.
3	Бела Паланка	МО	20.000	20.000	Б	+	8.195	11.200	4.589	Изграђено 2007. године.
4	Бечеј	ББ	50.000	50.000	Б	+	10.310	28.000	5.774	Ради смањеним капацитетом. Ефекат рада је задовољавајући.
5	Ваљево	С	100.000	100.000	Б	+	51.880	63.000	32.684	Генерално задовољавајући рад.
6	Велика Плана	МО	40.000	40.000	Б	+	11.347	22.400	6.354	Релативно добро ради. са смањим капацитетом.
7	Власотинце	МО	20.000	10.000	Б	+	11.349	4.200	4.767	Отежан рад због недостатка предtretмана у индустријама.
8	Вршац	ББ	140.000	90.000	Б	+	21.974	44.100	10.767	Отежан рад због недостатка предtretмана у индустријама.
9	Горњи Милановац	МО	100.000	50.000	Б	+	23.982	31.500	15.109	Задовољавајући рад. Није довршена линија гаса.
10	Деспотовац	МО	5.000	5.000	Б	+	2.836	1.750	993	Ради са смањеним капацитетом
11	Димитровград	МО	9.500	9.500	Б	+	6.759	5.320	3.785	Релативно добро ради.
12	Јагодина	МО	89.000	45.000	Б	+	32.030	28.350	20.179	Генерално задовољавајући рад.
13	Кањижа	ББ	8.000	8.000	Б	+	6.630	4.480	3.713	Повремено преоптерећење. Техничке сметње у оквиру машинске опреме.
14	Кикинда	ББ	120.000	40.000	Б	+	24.322	19.600	11.918	Нестабилан рад. Техничке сметње.
15	Кладово	МО	20.000	10.000	М	+	7.137	1.000	714	Делимично изграђено. Незадовољавајуће.
16	Крагујевац	МО	250.000	125.000	Б	+	102.461	70.000	57.378	Ради смањеним капацитетом.
17	Медвеђа	МО	3.000	3.000	Б	+	2.529	1.680	1.416	Релативно добро ради.
18	Параћин	МО	62.700	29.000	Б	+	15.175	18.270	9.560	Генерално задовољавајући рад.
19	Свилајнац	МО	10.000	10.000	Б	+	8.925	4.200	3.749	Ради са ограниченим ефектима.
20	Сокобања	МО	10.000	5.000	Б	+	7.735	2.100	3.249	Ради са ограниченим ефектима.
21	Сомбор	ББ	180.000	180.000	Б	+	31.397	100.800	17.582	Ради умањеним капацитетом. Отежан рад због недостатка предtretмана у индустријама.
22	Стара Моравица	ББ	5.000	5.000	Б	+	1.140	1.750	399	Отежан рад због недостатка предtretмана у индустријама.
23	Суботица	ББ	230.000	230.000	Т	+	59.989	196.650	51.291	Завршена реконструкција 2010.г.. пуштено у рад.
24	Сурдулица	МО	22.000	15.000	Б	+	11.241	5.250	3.934	Рађена је реконструкција.
25	Топола	МО	8.000	8.000	Б	+	3.795	4.480	2.125	Релативно добро ради.
26	Хоргош	ББ	2.000	2.000	Б	+	2.846	1.120	1.594	Недовољан капацитет и низак ефекат пречишћавања.
	СУМА		1.542.200	1.127.500			481.791	685.410	279.410	