



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи  
инспекцијски надзор)

Ознака: КЈ САВ-01

Закон о инспекцијском надзору  
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

**КОНТРОЛНА ЛИСТА**  
**ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА:**  
**СИСТЕМ ЗА ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА**

**1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ**

ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (правно лице/ предузетник /физичко лице)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Да ли надзирани субјект обавља послове за чије обављање мора да има лиценцу (члан 112. Закона о водама)?  Да  Не

**Напомена:**

У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Да”.

У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не”.

Одговор на ово питање се не бодује.

Број решења из АПР:

Број лиценце за обављање послова из члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код субјекта који обавља послове из члана 112. Закона о водама)

**Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове из члана 112. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)**

ПИБ:

Матични број:

Заступник/одговорно лице:

Функција:

ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:

Седиште и адреса:

Пословна јединица (назив и подаци о локацији):

Контакт:

Тел./Моб./Факс:

E-mail:



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи  
инспекцијски надзор)

Ознака: КЈ САВ-01

Закон о инспекцијском надзору  
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

<b>2. ПОДАЦИ О ВОДНОМ ОБЈЕКТУ</b>				
Питање		Да	Не	Напомена
1.	Да ли је прибављена водна сагласност?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
2.	Да ли поседује извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
3.	Да ли поседује извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
4.	Да ли је прибављена водна дозвола?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
5.	Да ли је прибављено одобрење надлежног органа у складу са прописима којима се уређује изградња објекта (грађевинска/употребна дозвола) ?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
6.	Да ли је доступна техничка документација о изградњи система за одвођење атмосферских вода?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
7.	Да ли је извршено обједињавање свих атмосферских вода насеља и заједнички одвод довођењем до изабраног реципјента?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
8.	Да ли је траса главног атмосферског колектора и нивелета усклађена са постојећим водним и другим објектима?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
9.	Да ли је траса главног атмосферског колектора и нивелета у односу на постојеће водне и друге објекте, приликом укрштања или преклапања са њима, није поремећено нормално функционисање и одржавање тих објеката?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
10.	Да ли је дубина укопавања главног атмосферског колектора приликом укрштања са водотоцима или каналима, износи минимум 1,0м испод регулисаних водотока?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
11.	Да ли је дубина укопавања главног атмосферског колектора приликом укрштања	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи  
инспекцијски надзор)

Ознака: КЈ САВ-01

Закон о инспекцијском надзору  
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

	са водотоцима или каналима, износи 1,5м испод нерегулисаних водотока?	бодa	бодова	
12.	Да ли је извршено прописно обележавање места укрштања главног атмосферског колектора са водотоцима или каналима?	<input type="checkbox"/> 2 бодa	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
13.	Да ли је у зони главног атмосферског колектора приликом укрштања са водотоцима или каналима, обезбеђена стабилност обала и дна корита од ерозивног дејства?	<input type="checkbox"/> 2 бодa	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
14.	Да ли је траса уређена на тај начин да и у случају уклапања тренутне и будуће комуналне инфраструктуре (јавног водовода или канализације) усаглашена са будућим одводом атмосферске канализације према условима прописаних од стране надлежног комуналног предузећа, са посебним освртом на евентуалне зоне заштите изворишта за снабдевање водом?	<input type="checkbox"/> 2 бодa	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
15.	Да ли је изградња усаглашена са постојећим објектима или будуће регулације реке, низводно и узводно од предметне деонице?	<input type="checkbox"/> 2 бодa	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
16.	Да ли је за атмосферске воде које се одводе у водоток, предвиђен одговарајући третман, односно пречишћавање (таложник, сепаратор масти, итд.), а тек потом испустиње у водоток?	<input type="checkbox"/> 2 бодa	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
17.	Да ли је решен смештај и одлагање опасних и штетних материја, муља, талоба и другог отпада (од сепаратора уља и масти, уређаја за пречишћавање отпадних вода и сл.) у објекте или боксове?	<input type="checkbox"/> 2 бодa	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
18.	Да ли је за смештај и одлагање опасних и штетних материја, муља, талоба и другог отпада (од сепаратора уља и масти, уређаја за пречишћавање отпадних вода и сл.) решен начин и локација коначног депоновања?	<input type="checkbox"/> 2 бодa	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
19.	Да ли су подаци из пројекта изведених објеката достављени јавном водопривредном предузећу ради увођења у катастар водних објеката (чл.131. и 132. ЗОВ-а)?	<input type="checkbox"/> 2 бодa	<input type="checkbox"/> 0 бодова	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
- Републичка дирекција за воде -  
Одељење водне инспекције  
Број: (уписује се број предмета)  
Датум: (уписује се датум када се спроводи  
инспекцијски надзор)

Ознака: КЈ САВ-01

Закон о инспекцијском надзору  
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

Укупан могући број бодова	46
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА	

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	од 42 до 46	од 37 до 41	од 32 до 36	од 27 до 31	26 и мање
Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	незнатан	<input type="checkbox"/>			
	низак	<input type="checkbox"/>			
	средњи	<input type="checkbox"/>			
	висок	<input type="checkbox"/>			
	критичан	<input type="checkbox"/>			

Надзирани субјекат / присутно лице

Инспектор