



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ ИАЧН-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: ИСПИРАЊЕ АКУМУЛАЦИЈА ИЛИ ЧИШЋЕЊЕ
НАНОСА ИЗ АКУМУЛАЦИЈА

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ И НАЗИВ НАДЗИРАНОГ СУБЈЕКТА (правно лице/ предузетник /физичко лице)

Да ли надзирани субјект обавља послове за чије обављање мора да има лиценцу (члан 112. Закона о водама)? Да Не

Напомена:

У случају када је надзирани субјект уписан у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Да”.

У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није уписано у одговарајући регистар за обављање послова (члан 112. Закона о водама) одговор је „Не”.

Одговор на ово питање се не бодује.

Број решења из АПР:

Број лиценце за обављање послова из члана 112. Закона о водама: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код субјекта који обавља послове из члана 112. Закона о водама)

Напомена: У случају да надзирани субјект обавља послове из члана 112. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), а да није прибавио лиценцу за обављање тих послова сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)

ПИБ:

Матични број:

Заступник/одговорно лице:

Функција:

ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:

Седиште и адреса:

Пословна јединица (назив и подаци о локацији):

Контакт:

Тел./Моб./Факс:

E-mail:



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ ИАЧН-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

2. ПОДАЦИ О ВОДНОМ ОБЈЕКТУ				
Питање		Да	Не	Напомена
1.	Да ли поседује мишљење јавног водопривредног предузећа?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
2.	Да ли је прибављена водна сагласност?	<input type="checkbox"/> 4 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
3.	да ли је доступна техничка документација о испирању акумулације или чишћење наноса из акумулација?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
4.	Да ли се чишћење седимената на најниводнијој деоници језера, врши уз услов да се неће угрозити стабилност низводне преграде услед ископа?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
5.	Да ли се чишћење седимената на најниводнијој деоници језера, врши уз услов да се неће умањити протицајни профил водотока?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
6.	Да ли се чишћење седимената на најниводнијој деоници језера, врши уз услов да се неће угрози стабилност заштитног насипа и обале?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
7.	Да ли је предвиђена изградња заштитног објекта у првој касети, којим би се формирала затворена касета, и тиме онемогућио директни контакт депонованог материјала са водом ...?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
8.	Да ли је заштитни објекат формиран, обликован тако да не утиче на режим течења, струјну слику, а нарочито на исталожавање речног наноса?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
9.	Да ли је предвиђен и дат детаљан Програм осматрања промене квалитета воде у акумулацији и водотоку у свим фазама реализације чишћења акумулације?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
10.	Да ли је Програм осматрања са утврђеним параметрима, местима, обимом и динамиком узорковања може дефинисан од стране овлашћене институције?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
11.	Да ли је дефинисан Програм заштитних и санационих мера у случају промене квалитета	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0	



МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Републичка дирекција за воде -

Одељење водне инспекције

Број: (уписује се број предмета)

Датум: (уписује се датум када се спроводи
инспекцијски надзор)

Ознака: КЛ ИАЧН-01

Закон о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС”, број 36/15)

	воде у језеру услед чишћења, односно у водотоку услед депоновања муља на обали?	бода	бодова	
12.	Да ли је дефинисан простор за одлагање отпадних материјала тако да се не угрозе површинске и подземне воде на локацији?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
13.	Да ли пројекат уређења чишћења исталоженог муља у зони водотока садржи: детаљан приказ резултата анализа и истражних радова, технички опис са приказом концепције и детаљан приказ фазе реализације са количинама, техничких решења, технологије, потребни прорачуни којима се доказује да предметни радови неће угрозити водне објекте и режим вода, са пратећим графичким прилозима?	<input type="checkbox"/> 2 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	
14.	Да ли су предвиђене све мере којима ће се обезбедити непромењено функционисање система одбране од великих вода и леда?	<input type="checkbox"/> 3 бода	<input type="checkbox"/> 0 бодова	

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Укупан могући број бодова	36
УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА	

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	од 33 до 36	од 29 до 32	од 25 до 28	од 20 до 24	19 и мање
Степен ризика у односу на остварени број бодова је:	незнатан	<input type="checkbox"/>			
	низак	<input type="checkbox"/>			
	средњи	<input type="checkbox"/>			
	висок	<input type="checkbox"/>			
	критичан	<input type="checkbox"/>			

Надзирани субјекат / присутно лице

Инспектор